

北那須水道事務所 環境放射線量測定結果(平成24年4月2日～)

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定日	曜日	測定開始時間	天候	①境界北東	②境界北西	③境界南西	④境界南東	平均
H24.4.2	月	14時	晴れ	0.41	0.42	0.61	0.57	0.50
H24.4.3	火	13時	雨	0.37	0.34	0.54	0.59	0.46
H24.4.4	水	14時	雪	0.49	0.44	0.45	0.63	0.50
H24.4.5	木	13時	晴れ	0.43	0.44	0.57	0.58	0.51
H24.4.6	金	13時	晴れ	0.46	0.42	0.55	0.46	0.47
H24.4.9	月	14時	晴れ	0.65	0.65	0.75	0.80	0.71
H24.4.10	火	9時	晴れ	0.62	0.58	0.72	0.80	0.68
H24.4.11	水	13時	雨	0.66	0.58	0.71	0.80	0.69
H24.4.12	木	13時	晴れ	0.61	0.68	0.72	0.79	0.70
H24.4.13	金	13時	晴れ	0.65	0.65	0.68	0.78	0.69
H24.4.16	月	13時	曇り	0.64	0.65	0.73	0.79	0.70
H24.4.17	火	13時	雨	0.64	0.55	0.71	0.80	0.68
H24.4.18	水	9時	晴れ	0.60	0.62	0.70	0.76	0.67
H24.4.19	木	13時	曇り	0.65	0.62	0.72	0.80	0.70
H24.4.20	金	13時	曇り	0.65	0.68	0.75	0.80	0.72
H24.4.23	月	11時	雨	0.62	0.64	0.74	0.77	0.69
H24.4.24	火	13時	晴れ	0.36	0.34	0.45	0.48	0.41
H24.4.25	水	13時	晴れ	0.34	0.32	0.44	0.48	0.40
H24.4.26	木	13時	雨	0.33	0.34	0.40	0.43	0.38
H24.4.27	金	10時	雨	0.36	0.35	0.43	0.49	0.41
H24.5.1	火	13時	曇り	0.36	0.32	0.44	0.47	0.40
H24.5.2	水	13時	雨	0.36	0.30	0.42	0.46	0.39
H24.5.7	月	13時	晴れ	0.36	0.31	0.43	0.47	0.39
H24.5.8	火	13時	曇り	0.37	0.29	0.40	0.46	0.38
H24.5.9	水	9時	晴れ	0.32	0.26	0.39	0.40	0.34
H24.5.10	木	13時	晴れ	0.35	0.32	0.42	0.45	0.39
H24.5.11	金	13時	晴れ	0.34	0.29	0.42	0.46	0.38
H24.5.14	月	13時	晴れ	0.34	0.31	0.42	0.46	0.38
H24.5.15	火	13時	雨	0.34	0.28	0.38	0.50	0.38
H24.5.16	水	10時	晴れ	0.35	0.28	0.38	0.47	0.37
H24.5.17	木	13時	曇り	0.65	0.65	0.68	0.82	0.70
H24.5.18	金	10時	雨	0.65	0.60	0.68	0.83	0.69
H24.5.21	月	9時	晴れ	0.34	0.31	0.35	0.40	0.35
H24.5.22	火	13時	雨	0.29	0.29	0.34	0.39	0.33
H24.5.23	水	14時	晴れ	0.31	0.30	0.36	0.41	0.35
H24.5.24	木	13時	曇り	0.31	0.29	0.36	0.40	0.34
H24.5.25	金	10時	曇り	0.32	0.29	0.35	0.39	0.34

北那須水道事務所 環境放射線量測定結果(平成24年4月2日～)

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定日	曜日	測定開始時間	天候	①境界北東	②境界北西	③境界南西	④境界南東	平均
H24.5.28	月	10時	曇り	0.32	0.30	0.36	0.41	0.35
H24.5.29	火	11時	曇り	0.32	0.29	0.35	0.40	0.34
H24.5.30	水	13時	曇り	0.30	0.28	0.34	0.40	0.33
H24.5.31	木	13時	曇り	0.31	0.29	0.36	0.40	0.34
H24.6.1	金	13時	晴れ	0.31	0.30	0.36	0.40	0.34
H24.6.4	月	9時	晴れ	0.31	0.29	0.36	0.40	0.34
H24.6.5	火	13時	曇り	0.30	0.30	0.36	0.40	0.34
H24.6.6	水	13時	曇り	0.31	0.30	0.35	0.40	0.34
H24.6.7	木	11時	曇り	0.32	0.28	0.35	0.40	0.34
H24.6.8	金	13時	晴れ	0.32	0.31	0.35	0.43	0.35
H24.6.11	月	15時	曇り	0.31	0.30	0.35	0.40	0.34
H24.6.12	火	10時	曇り	0.29	0.29	0.32	0.35	0.31
H24.6.13	水	11時	曇り	0.30	0.29	0.36	0.40	0.34
H24.6.14	木	10時	曇り	0.30	0.29	0.35	0.40	0.34
H24.6.15	金	13時	曇り	0.29	0.29	0.34	0.38	0.33
H24.6.18	月	10時	晴れ	0.30	0.29	0.34	0.40	0.33
H24.6.19	火	13時	雨	0.30	0.27	0.35	0.40	0.33
H24.6.20	水	13時	晴れ	0.29	0.29	0.32	0.40	0.33
H24.6.21	木	14時	曇り	0.30	0.30	0.35	0.39	0.34
H24.6.22	金	13時	曇り	0.30	0.29	0.32	0.40	0.33
H24.6.25	月	13時	曇り	0.32	0.26	0.34	0.39	0.33
H24.6.26	火	13時	晴れ	0.29	0.26	0.32	0.40	0.32
H24.6.27	水	13時	晴れ	0.29	0.28	0.34	0.38	0.32
H24.6.28	木	9時	晴れ	0.27	0.30	0.30	0.35	0.31
H24.6.29	金	14時	晴れ	0.30	0.29	0.35	0.39	0.33
H24.7.2	月	9時	曇り	0.31	0.30	0.35	0.39	0.34
H24.7.3	火	13時	曇り	0.28	0.27	0.34	0.39	0.32
H24.7.4	水	14時	曇り	0.30	0.28	0.35	0.39	0.33
H24.7.5	木	15時	曇り	0.29	0.27	0.34	0.39	0.32
H24.7.6	金			欠測				
H24.7.9	月	16時	雨	0.30	0.30	0.33	0.40	0.33
H24.7.10	火	13時	曇り	0.30	0.29	0.33	0.40	0.33
H24.7.11	水	13時	曇り	0.30	0.26	0.35	0.39	0.33
H24.7.12	木	13時	雨	0.26	0.28	0.33	0.34	0.30
H24.7.13	金	14時	曇り	0.30	0.29	0.32	0.34	0.31
H24.7.18	水	13時	晴れ	0.30	0.29	0.35	0.40	0.34
H24.7.25	水	13時	曇り	0.30	0.29	0.34	0.39	0.33
H24.8.1	水	13時	曇り	0.29	0.28	0.33	0.38	0.32
H24.8.8	水	15時	曇り	0.30	0.25	0.34	0.39	0.32

北那須水道事務所 環境放射線量測定結果(平成24年4月2日～)

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定日	曜日	測定開始時間	天候	①境界北東	②境界北西	③境界南西	④境界南東	平均
H24.8.15	水	16時	曇り	0.30	0.25	0.34	0.39	0.32
H24.8.22	水	10時	曇り	0.26	0.29	0.30	0.35	0.30
H24.8.29	水	10時	曇り	0.35	0.28	0.35	0.39	0.34
H24.9.5	水	14時	曇り	0.29	0.28	0.32	0.36	0.31
H24.9.12	水	13時	曇り	0.29	0.30	0.31	0.35	0.31
H24.9.19	水	13時	曇り	0.26	0.25	0.30	0.36	0.29
H24.9.26	水	14時	晴れ	0.26	0.25	0.30	0.35	0.29
H24.10.3	水	13時	曇り	0.26	0.25	0.29	0.34	0.29
H24.10.10	水			欠測				
H24.10.17	水	15時	雨	0.27	0.27	0.30	0.34	0.30
H24.10.24	水	9時	曇り	0.25	0.25	0.30	0.34	0.29
H24.10.31	水	9時	曇り	0.29	0.26	0.31	0.35	0.30
H24.11.7	水	14時	晴れ	0.27	0.25	0.30	0.34	0.29
H24.11.14	水	15時	晴れ	0.25	0.26	0.30	0.35	0.29
H24.11.21	水	13時	晴れ	0.26	0.25	0.30	0.36	0.29
H24.11.28	水	15時	晴れ	0.27	0.25	0.29	0.36	0.29
H24.12.5	水	11時	晴れ	0.24	0.23	0.27	0.29	0.26
H24.12.12	水	10時	晴れ	0.25	0.25	0.27	0.32	0.27
H24.12.19	水	13時	晴れ	0.25	0.25	0.29	0.35	0.29
H24.12.26	水	14時	雪	0.25	0.25	0.29	0.30	0.27
H25.1.4	金	13時	晴れ	0.24	0.24	0.30	0.33	0.28
H25.1.9	水	10時	晴れ	0.25	0.24	0.28	0.33	0.28
H25.1.16	水	14時	晴れ	0.25	0.22	0.27	0.32	0.27
H25.1.23	水	15時	曇り	0.25	0.24	0.26	0.33	0.27
H25.1.30	水	14時	晴れ	0.25	0.24	0.26	0.32	0.27
H25.2.6	水	13時	雪	0.25	0.23	0.25	0.32	0.26
H25.2.13	水	14時	雪	0.25	0.24	0.25	0.32	0.27
H25.2.20	水	13時	晴れ	0.25	0.24	0.25	0.32	0.27
H25.2.27	水	9時	晴れ	0.22	0.28	0.22	0.27	0.25
H25.3.6	水	10時	晴れ	0.24	0.25	0.27	0.31	0.27
H25.3.13	水	13時	曇り	0.24	0.25	0.29	0.35	0.28
H25.3.21	木			欠測				
H25.3.27	水	17時	雨	0.26	0.25	0.30	0.35	0.29

4/6までMirion Technologies RDS-30

4/9からTOYO MEDIC 44-2

※1 使用測定器 4/23からALOKA TSC-172

5/17からTOYO MEDIC 44-2

※2 測定地点:原則として地表上50cm

※3 平成24年5月21日より、測定機器の誤差により補正修正しました。

※4 平成24年7月17日より原則として週1回の測定となりました。