

# 北那須水道用水放射能調査結果

(単位：Bq/kg)

試料 番号	採取日時	水道原水		水道浄水	
		放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム134	放射性セシウム137
No. 1	24年4月2日 9時30分	検出せず < 0.50	検出せず < 0.76	検出せず < 0.7	検出せず < 0.6
No. 2	24年4月9日 9時30分	検出せず < 0.66	検出せず < 0.81	検出せず < 0.8	検出せず < 0.8
No. 3	24年4月16日 9時30分	検出せず < 0.61	検出せず < 0.71	検出せず < 0.9	検出せず < 0.6
No. 4	24年4月23日 9時30分	検出せず < 0.66	検出せず < 0.68	検出せず < 0.8	検出せず < 0.7
No. 5	24年5月1日 9時30分	—	—	検出せず < 0.7	検出せず < 0.7
No. 6	24年5月7日 9時30分	検出せず < 0.65	検出せず < 0.73	検出せず < 0.6	検出せず < 0.7
No. 7	24年5月14日 9時30分	検出せず < 0.63	検出せず < 0.71	検出せず < 0.8	検出せず < 0.7
No. 8	24年5月21日 9時30分	検出せず < 0.61	検出せず < 0.65	検出せず < 0.9	検出せず < 0.7
No. 9	24年5月28日 9時30分	検出せず < 0.69	検出せず < 0.81	検出せず < 0.8	検出せず < 0.8
No. 10	24年6月4日 9時30分	検出せず < 0.59	検出せず < 0.73	検出せず < 0.8	検出せず < 0.8
No. 11	24年6月11日 9時30分	検出せず < 0.53	検出せず < 0.73	検出せず < 0.8	検出せず < 0.8
No. 12	24年6月18日 9時30分	検出せず < 0.69	検出せず < 0.73	検出せず < 0.8	検出せず < 0.6
No. 13	24年6月25日 11時00分	検出せず < 0.76	検出せず < 0.68	検出せず < 0.7	検出せず < 0.9
No. 14	24年7月2日 9時30分	検出せず < 0.70	検出せず < 0.71	検出せず < 0.8	検出せず < 0.8
No. 15	24年7月9日 9時30分	検出せず < 0.57	検出せず < 0.54	検出せず < 0.9	検出せず < 0.8
No. 16	24年7月17日 9時30分	検出せず < 0.59	検出せず < 0.87	検出せず < 0.9	検出せず < 0.6
No. 17	24年7月23日 9時30分	検出せず < 0.69	検出せず < 0.62	検出せず < 0.7	検出せず < 0.7
No. 18	24年7月30日 9時30分	検出せず < 0.62	検出せず < 0.65	検出せず < 0.7	検出せず < 0.8
No. 19	24年8月6日 9時30分	検出せず < 0.62	検出せず < 0.76	検出せず < 0.8	検出せず < 0.6
No. 20	24年8月13日 9時30分	検出せず < 0.70	検出せず < 0.58	検出せず < 0.9	検出せず < 0.8
No. 21	24年8月20日 9時30分	検出せず < 0.63	検出せず < 0.71	検出せず < 0.9	検出せず < 0.8
No. 22	24年8月27日 9時30分	検出せず < 0.56	検出せず < 0.76	検出せず < 0.6	検出せず < 0.9
No. 23	24年9月3日 9時30分	検出せず < 0.82	検出せず < 0.85	検出せず < 0.8	検出せず < 0.6

# 北 那 須 水 道 用 水 放 射 能 調 査 結 果

( 単 位 : Bq/kg )

試 料 番 号	採 取 日 時	水 道 原 水		水 道 浄 水	
		放 射 性セシウム134	放 射 性セシウム137	放 射 性セシウム134	放 射 性セシウム137
No. 24	24年9月10日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 4 9	検 出 せ ず < 0 . 7 6	検 出 せ ず < 0 . 9	検 出 せ ず < 0 . 9
No. 25	24年9月18日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 5 3	検 出 せ ず < 0 . 6 8	検 出 せ ず < 1 . 0	検 出 せ ず < 0 . 9
No. 26	24年9月24日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 6 7	検 出 せ ず < 0 . 7 6	検 出 せ ず < 0 . 8	検 出 せ ず < 0 . 9
No. 27	24年10月1日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 6 4	検 出 せ ず < 0 . 7 3	検 出 せ ず < 0 . 9	検 出 せ ず < 0 . 7
No. 28	24年10月9日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 6 4	検 出 せ ず < 0 . 6 2	検 出 せ ず < 1 . 0	検 出 せ ず < 0 . 9
No. 29	24年10月15日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 6 1	検 出 せ ず < 0 . 8 3	検 出 せ ず < 0 . 7	検 出 せ ず < 0 . 7
No. 30	24年10月22日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 7 1	検 出 せ ず < 0 . 6 5	検 出 せ ず < 0 . 8	検 出 せ ず < 0 . 8
No. 31	24年10月29日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 7 2	検 出 せ ず < 0 . 8 3	検 出 せ ず < 1 . 0	検 出 せ ず < 0 . 5
No. 32	24年11月5日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 6 6	検 出 せ ず < 0 . 6 8	検 出 せ ず < 0 . 9	検 出 せ ず < 0 . 6
No. 33	24年11月12日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 5 2	検 出 せ ず < 0 . 6 8	検 出 せ ず < 0 . 9	検 出 せ ず < 0 . 8
No. 34	24年11月19日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 6 3	検 出 せ ず < 0 . 6 5	検 出 せ ず < 0 . 6	検 出 せ ず < 0 . 9
No. 35	24年11月26日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 5 2	検 出 せ ず < 0 . 6 2	検 出 せ ず < 0 . 7	検 出 せ ず < 0 . 8
No. 36	24年12月3日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 5 5	検 出 せ ず < 0 . 7 8	検 出 せ ず < 0 . 8	検 出 せ ず < 0 . 8
No. 37	24年12月10日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 6 7	検 出 せ ず < 0 . 7 1	検 出 せ ず < 0 . 7	検 出 せ ず < 0 . 8
No. 38	24年12月17日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 6 2	検 出 せ ず < 0 . 7 1	検 出 せ ず < 1 . 0	検 出 せ ず < 0 . 7
No. 39	24年12月25日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 6 7	検 出 せ ず < 0 . 6 8	検 出 せ ず < 0 . 8	検 出 せ ず < 0 . 7
No. 40	24年12月31日 9時30分	—	—	検 出 せ ず < 0 . 9	検 出 せ ず < 0 . 9
No. 41	25年1月7日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 6 3	検 出 せ ず < 0 . 7 1	検 出 せ ず < 0 . 9	検 出 せ ず < 0 . 7
No. 42	25年1月15日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 7 7	検 出 せ ず < 0 . 6 5	検 出 せ ず < 0 . 7	検 出 せ ず < 0 . 9
No. 43	25年1月21日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 5 6	検 出 せ ず < 0 . 7 8	検 出 せ ず < 0 . 8	検 出 せ ず < 0 . 9
No. 44	25年1月28日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 7 1	検 出 せ ず < 0 . 6 8	検 出 せ ず < 0 . 9	検 出 せ ず < 0 . 8
No. 45	25年2月4日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 6 0	検 出 せ ず < 0 . 5 8	検 出 せ ず < 0 . 8	検 出 せ ず < 0 . 8
No. 46	25年2月12日 9時30分	検 出 せ ず < 0 . 8 3	検 出 せ ず < 0 . 7 3	検 出 せ ず < 0 . 9	検 出 せ ず < 0 . 7

