

# 総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業

## 意見交換会における対話内容一覧

- 平成28年6月に実施した総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業に係る意見交換会における対話内容を公表します。
- 意見交換会参加者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、その権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ等があると考えられるものが含まれる対話内容については、掲載していません。
- 意見交換会への参加の有無は、入札参加の条件ではありません。

平成28年7月12日

栃木県

■総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業 意見交換会における対話内容一覧

No.	議題/テーマ	内容	回答
1	①施設整備計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業者で設計・整備する地下通路の部分の設計の許容範囲を教えてください。</li> <li>・地下通路の位置は決まっているのでしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務要求水準書P29に記載の内容を満たした上で、24時間利用にも対応できるものであれば提案していただいて構いません。</li> <li>・地下通路の位置は、県が実施している公園設計において概ね決定しており、今後、市道1637号線の道路設計で最終決定する予定です。なお、道路設計による東西方向の調整範囲は、業務要求水準書「別紙5 県が実施する工事内容」で示した場所から東へ最大2m程度と考えていますので、これらの状況を踏まえて提案してください。</li> </ul>
2	①施設整備計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・副出口を設けることは必須条件なのか確認させてください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務要求水準書では副出口を設ける場合の設置条件を記載しており、副出口自体を設けることを必須条件とはしていません。</li> </ul>
3	①施設整備計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国体時の敷地周辺の車両規制などの確認と他の総合スポーツゾーン内施設からの歩行者動線を確認させてください。</li> <li>・国体開催時に仮設のプールを設置することは想定していますか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国体時の交通規制等については、先例では開催年の概ね前年に決定されており、本県の国体においても同様となるのが想定されます。そのため、現時点では交通規制の内容等についてお示しすることはできません。なお、中央エリアと東エリアを結ぶ歩行者動線は、地下通路を主動線として想定しています。</li> <li>・国体時は25mプール(飛込兼用)をサブプールとして使用することを想定していますので、新たに仮設のプールを設けることは想定していません。</li> </ul>
4	①施設整備計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・備品リストに記載の備品の取扱いや位置付けについて教えてください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務要求水準書「別紙10 什器備品リスト」に記載しているものは設置してください。ただし、別紙10に記載の品名及び仕様は参考として示しているものですので、リストの記載内容に限らず、事業者にて提案してください。また、別紙10 P6以降の諸室等については、リストの内容を基本に、事業者にて整備・利用の実情に応じて内容・数量を提案してください。</li> </ul>
5	①施設整備計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・備品リストには公認プール取得に必須の着脱バンク(脱着可能式のスタート台の基台)の記載がありませんが、設置する必要はありますか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プールについては、公益財団法人日本水泳連盟プール公認規則による公認の取得が可能な施設を整備することを要求水準としていますので、公認取得に必要なものについては、業務要求水準書「別紙10 什器備品リスト」に記載の有無にかかわらず、整備・設置するようにしてください。なお、脱着可能式のスタート台の基台については、25mプール(飛込兼用)においては、脱着可能となるように整備・設置し、建設業務(備品等調達・設置業務を除く)として見込んでください。(「様式4-3-7 初期投資の内訳書」建設業務費(建設工事費B)として計上してください。)</li> </ul>

No.	議題/テーマ	内容	回答
6	①施設整備計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレックスの試合数の見込について、注意点を教えてください。</li> <li>・練習で利用する頻度や優先度についても教えてください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・試合による利用頻度については、利用者であるブレックスに事業者にて確認して提案してください。</li> <li>・練習で利用する頻度についても同様に、事業者にて確認してください。なお、練習での利用の優先度については、業務要求水準書「別紙12 利用形態の区分と予約受付方法」のP1に記載する区分の専用利用(団体利用)のうち、競技団体や各種団体等に分類されます。なお、国体までは選手強化等があるため、「優先使用」の点について制約があると思われるので留意してください。また、料金は、試合開催日のメインアリーナのみ「アマチュアスポーツに利用する場合・入場料を徴収する場合」の区分を適用していて、それ以外は、「アマチュアスポーツに利用する場合・入場料を徴収しない場合」を適用しています。</li> </ul>
7	①施設整備計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒアリング時に提案書以外の新たな資料として動画や模型の提示は可能でしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・不可とします。ただし、模型を作製し、その写真を提案書に盛り込むことを妨げるものではありません。なお、ヒアリング等の詳細は別途御案内します。</li> </ul>
8	②運営・維持管理計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本件検討委員の所属している大学の関心表明書を添付することは可能でしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・審査の公平性の観点から不可とします。なお、提案書に記載する場合は、全ての大学名を伏せた形で記載するとともに、大学を特定するような情報は記載しないでください。</li> </ul>