

水産試験場片府田試験池について特に定めることは次のとおり。

1 設置候補スペース

- ・地下に集排水管が埋設されている区画への設置は認められない。詳細は別紙2のとおり。

2 スケジュール

- ・停電を伴う工事等は、気温と水温が低下する11月以降とすること。1日当たりの停電時間は4時間を上限とし、それ以上の停電が必要な場合は仮設電源等により給排水ポンプ等の稼働を継続すること。なお、試験池に圧縮空気を供給するブロワの停止は認められない。

3 その他

- ・周辺が農地のため、防草シートの設置又は定期的な草刈りを行う等適切な施設管理、雑草防除を行うこと。なお、魚類をはじめとする水生生物の飼育及び試験を行っていることから、除草剤等の薬剤の使用は認められない。
- ・防疫上、試験池付近への立入りは認められない。