

水質基準適用事業場

1. 産業系施設（令別表第二第1号・第2号・第3号・第4号・第5号・第6号・第7号・第8号・第9号・第10号・第11号・第12号・第13号・第14号）を設置する工場または事業場

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	使用の状況			測定結果				特定施設番号 （設置数）	備考
				1日あたりの 使用時間	使用時間 間隔	月使用日数 （日/月）	日排水量 （m <sup>3</sup> /日）	試料採取日	排水濃度 （pg-TEQ/L）	適用基準 （pg-TEQ/L）		
1	昭和電工（株） 小山事業所	小山市犬塚1-480	アルミニウム合金製造施設	24	連続	30	11573	H29. 9. 6	0. 0045	10	12(3)	

2. 廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰貯留施設であって、汚水又は廃液を排出するもの（令別表第二第15号）を設置する工場又は事業場

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	使用の状況			測定結果				特定施設番号 （設置数）	備考
				1日あたりの 使用時間	使用時間 間隔	月使用日数 （日/月）	日排水量 （m <sup>3</sup> /日）	試料採取日	排水濃度 （pg-TEQ/L）	適用基準 （pg-TEQ/L）		
1	【新足尾鉱山】 足尾製錬（株）	日光市足尾町本山1-1	廃ガス洗浄施設								15(1)	休止中 鉱山保安法対象施設
2	足利市南部クリーンセンター	足利市野田町826-1	灰貯留施設	24	連続	30	35	H28. 9. 6	0. 0011	10	15(1)	報告年月日：H29. 7. 7
							35	H28. 2. 16	0. 012	10	15(1)	〃

3. その他の施設（令別表第二第16号・第17号・第18号・第19号）を設置する工場又は事業場

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	使用の状況			測定結果				特定施設番号 （設置数）	備考
				1日あたりの 使用時間	使用時間 間隔	月使用日数 （日/月）	日排水量 （m <sup>3</sup> /日）	試料採取日	排水濃度 （pg-TEQ/L）	適用基準 （pg-TEQ/L）		
1	栃木県県央浄化センター	河内郡上三川町 多功1159	下水道終末処理施設	24	連続	30	52910	H28. 10. 26	0. 00022	10	18(1)	
2	大岩藤浄化センター	栃木市藤岡町藤岡4016	下水道終末処理施設	24	連続	30	7590	H28. 10. 26	0. 00022	10	18(1)	
3	足利市水処理センター	足利市鶴木町183-3	下水道終末処理施設	24	連続	30	61400	H28. 7. 25	0. 00023	10	15(1), 18(1)	
4	古河機械金属（株） 足尾事業所 （中才浄水場）	日光市 足尾町本山1-1	共同排水処理施設								19(1)	休止中 鉱山保安法対象施設
5	大旺新洋（株） 土木事業本部環境事業部大平工場	栃木市 大平町西水代2536	700種類破壊施設	10	連続	25	0. 8	H29. 1. 6	1. 5	10	17(1)	