

水質基準適用事業場に係る調査記入様式

1. 産業系施設（令別表第二第1号・第2号・第3号・第4号・第5号・第6号・第7号・第8号・第9号・第10号・第11号・第12号・第13号・第14号）を設置する工場又は事業場

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	使用の状況			測定結果				特定施設号番号 (設置数)	備考
				1日あたりの 使用時間(時間)	使用時間 間隔(時間)	月使用日数 (日/月)	日排水量 (m ³ /日)	試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)		
1	昭和電工(株) 小山事業所	小山市 犬塚1-480	アルミニウム合金製造施設	24	8:20~8:20	30	10256	H30.8.29	0.002	10	12(3)	

2. 廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰貯留施設であって、汚水又は廃液を排出するもの（令別表第二第15号）を設置する工場又は事業場

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	使用の状況			測定結果				特定施設号番号 (設置数)	備考
				1日あたりの 使用時間(時間)	使用時間 間隔(時間)	月使用日数 (日/月)	日排水量 (m ³ /日)	試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)		
1	【新足尾鉱山】足尾製錬(株)	日光市 足尾町本山1-1	廃ガス洗浄施設	24	連続	30					15(1)	休止中、鉱山保安法適用
2	那須塩原クリーンセンター	那須塩原市 藁沼593番地	灰貯留施設	24	連続							休止中、非常時のみ使用
3	足利市南部クリーンセンター	足利市 野田町826-1	灰貯留施設	24	連続	30	35	H31.1.7	0	10	15(1)	

3. その他の施設（令別表第二第16号・第17号・第18号・第19号）を設置する工場又は事業場

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	使用の状況			測定結果				特定施設号番号 (設置数)	備考
				1日あたりの 使用時間(時間)	使用時間 間隔(時間)	月使用日数 (日/月)	日排水量 (m ³ /日)	試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)		
1	栃木県県央浄化センター	河内郡上三川町 多功1159	下水道終末処理施設	24	連続	30	48231	H30.10.22	0.000062	10	18(1)	
2	大岩藤浄化センター	栃木市 藤岡町藤岡4016	下水道終末処理施設	24	連続	30	8271	H30.10.22	0.00004	10	18(1)	
3	足利市水処理センター	足利市 鶴木町183-3	下水道終末処理施設	24	連続	30	61400	H30.8.16	0.00004	10	15(1), 18(1)	
4	古河機械金属(株) 足尾事業所 (中才浄水場)	日光市 足尾町本山1-1	共同排水処理施設	24	連続	30					19(1)	休止中、鉱山保安法適用
5	大旺新洋(株) 土木事業本部環境事業部大平工場	栃木市 大平町西水代2536	700種類破壊施設	10	10時間(連続)	25	0.8	H30.11.28	0.31	10	17(3)	下水道接続のため測定義務無し 報告年月日: H31.4.8