

エ 水道用水供給事業

台帳番号	事業体名 (事業名)	経営 種別	計 画								現在 施設能力 ( $m^3/日$ )	実 績			
			認可 年月日	工期 (年度)	目標 年度	認可水量 ( $m^3/日$ )	計画一日最大給水量( $m^3$ )		水源種別	浄水方法		年間水量( $千m^3/年$ )			
							市町村等名	給水量				取水量	給水量※	有効水量	有収水量
9-502	栃木県 (北那須水道 用水供給事業)	県営	S49.3.30	S49~S57	S58	48,000	大田原市	16,200	ダム (深山ダム)	急速ろ過	48,000	11,091	10,887	10,887	10,887
							那須塩原市	31,800							
							計	48,000							
9-503	栃木県 (鬼怒水道 用水供給事業)	県営	S59.3.29	S59~H1	H9	38,000	宇都宮市	28,000	ダム (川治ダム)	急速ろ過	38,000	11,494	11,115	11,115	11,115
							真岡市	5,000							
							高根沢町	1,000							
							芳賀中部上水道企業団	4,000							
							計	38,000							
合計					86,000		86,000			86,000	22,585	22,002	22,002	22,002	

事業体名 (事業名)	実 績										備 考
	1日当たり水量( $m^3/日$ )				市町村別供給量( $千m^3/年$ )		比率(%)				
	最大給水量	平均給水量	有効水量	有収水量	市町村等名	供給量	負荷率	有効率	有収率	稼働率	
栃木県 (北那須水道 用水供給事業)	R6.6.28	29,827	29,827	29,827	大田原市	4,697	85.6	100.0	100.0	72.6	
	34,843				那須塩原市	6,178					
					計	10,875					
栃木県 (鬼怒水道 用水供給事業)	R7.1.25	30,452	30,452	30,452	宇都宮市	7,869	84.8	100.0	100.0	94.6	
	35,930				真岡市	1,755					
					高根沢町	365					
					芳賀中部上水道企業団	1,125					
					計	11,114					
合計	70,773	60,279	60,279	60,279		21,989	85.2	100.0	100.0	82.3	

※責任水量を含む。