

排ガス分析結果(規制物質)

下水道資源化工場

1系焼却炉(令和7(2025)年度)

計量証明事業所:エスエス環境㈱

物質名	測定日	単位	測定値	法規制値	自己規制値	規制値の達成状況
塩化水素	R7.6.13	mg/Nm ³	0.3	700 mg/Nm ³ 以下 〔 約430 〕 ppm以下	50 ppm以下	○
		ppm	0.2			-
		mg/Nm ³				-
		ppm				-
		mg/Nm ³				-
		ppm				-
窒素酸化物	R7.6.13	ppm	6.7	250以下	70以下	○
						-
						-
						-
硫黄酸化物	R7.6.13	ppm	0.1未満	〔 約1600 〕 ppm以下 K値8以下	30ppm以下	○
		K値(換算)	0.00052未満			-
		ppm				-
		K値(換算)				-
		ppm				-
		K値(換算)				-
ばいじん	R7.6.13	g/Nm ³	0.001未満	0.08以下	0.02以下	○
						-
						-
						-
ダイオキシン類	R7.6.13	ng-TEQ/Nm ³	0.000000078	1以下	0.1以下	○
						-
						-
						-
水銀	R7.6.13	μ g/m ³	0.45	50以下		○
						-
						-
						-

※ダイオキシン類の測定日欄の日付は、排ガス採取日です。

排ガス分析結果(規制物質)

下水道資源化工場

2系焼却炉(令和7(2025)年度)

計量証明事業所:エスエス環境㈱

物質名	測定日	単位	測定値	法規制値	自己規制値	規制値の達成状況
塩化水素	R7.6.12	mg/Nm ³	0.3未満	700 mg/Nm ³ 以下 〔 約430 〕 ppm以下	50 ppm以下	○
		ppm	0.2未満			-
		mg/Nm ³				-
		ppm				-
		mg/Nm ³				-
		ppm				-
窒素酸化物	R7.6.12	ppm	7.9	250以下	70以下	○
						-
						-
						-
硫黄酸化物	R7.6.12	ppm	0.2未満	〔 約1600 〕 ppm以下 K値8以下	30ppm以下	○
		K値(換算)	0.00098未満			-
		ppm				-
		K値(換算)				-
		ppm				-
		K値(換算)				-
ばいじん	R7.6.12	g/Nm ³	0.002未満	0.08以下	0.02以下	○
						-
						-
						-
ダイオキシン類	R7.6.12	ng-TEQ/Nm ³	0.00026	1以下	0.1以下	○
						-
						-
						-
水銀	R7.6.12	μ g/m ³	1.4	50以下		○
						-
						-
						-

※ダイオキシン類の測定日欄の日付は、排ガス採取日です。