

令和8(2026)年1月～3月 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却量及び排ガスばい煙濃度(日平均値)

●1月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
1月1日	0.0	88.7	****	0	****	8	****	0	****	0
2日	0.0	88.8	****	3	****	8	****	0	****	0
3日	0.0	88.8	****	1	****	8	****	0	****	0
4日	0.0	88.8	****	0	****	8	****	0	****	0
5日	0.0	88.8	****	1	****	8	****	0	****	0
6日	0.0	88.8	****	0	****	8	****	0	****	0
7日	0.0	86.9	****	2	****	8	****	0	****	0
8日	0.0	85.6	****	6	****	8	****	0	****	0
9日	0.0	19.0	****	3	****	5	****	0	****	0
10日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
11日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
12日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
13日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
14日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
15日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
16日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
17日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
18日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
19日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
20日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
21日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
22日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
23日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
24日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
25日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
26日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
27日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
28日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
29日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
30日	44.9	0.0	0	****	10	****	0	****	0	****
31日	88.8	0.0	0	****	8	****	0	****	0	****
平均(合計)	133.7	724.2	0	2	9	8	0	0	0	0
最大値	88.8	88.8	0	6	10	8	0	0	0	0
最小値	44.9	19.0	0	0	0	5	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●2月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
2月1日	88.8	0.0	1	****	7	****	0	****	0	****
2日	88.1	0.0	2	****	6	****	0	****	0	****
3日	88.8	0.0	2	****	8	****	0	****	0	****
4日	88.8	0.0	2	****	6	****	0	****	0	****
5日	88.8	0.0	1	****	5	****	0	****	0	****
6日	86.9	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
7日	88.8	0.0	0	****	9	****	0	****	0	****
8日	88.8	0.0	0	****	12	****	0	****	0	****
9日	87.1	0.0	0	****	14	****	1	****	0	****
10日	88.0	0.0	0	****	9	****	0	****	0	****
11日	86.2	0.0	0	****	7	****	0	****	0	****
12日	84.3	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
13日	79.9	0.0	0	****	5	****	0	****	0	****
14日	80.1	0.0	0	****	5	****	0	****	0	****
15日	80.0	0.0	0	****	1	****	0	****	0	****
16日	59.5	0.0	0	****	2	****	0	****	0	****
17日	77.4	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
18日	80.1	0.0	0	****	5	****	0	****	0	****
19日	80.1	0.0	0	****	9	****	0	****	0	****
20日	80.3	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
21日	80.0	0.0	0	****	7	****	0	****	0	****
22日	80.3	0.0	0	****	3	****	0	****	0	****
23日	80.3	0.0	1	****	0	****	0	****	0	****
24日	80.4	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
25日	83.1	29.4	0	0	3	35	0	0	0	0
26日	85.6	88.8	0	3	6	8	0	0	0	0
27日	80.2	85.1	0	3	2	8	0	0	0	0
28日	79.2	77.4	0	3	0	8	0	0	0	0
平均(合計)	2,319.9	281	0	2	6	15	0	0	0	0
最大値	88.8	89	2	3	14	35	1	0	0	0
最小値	59.5	29	0	0	0	8	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●3月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
3月1日	79.2	77.4	0	4	3	8	0	0	0	0
2日	54.5	61.4	0	7	2	11	0	0	0	0
3日	16.2	88.8	0	4	1	8	0	0	0	0
4日	0.0	88.8	****	5	****	8	****	0	****	0
5日	0.0	88.8	****	3	****	8	****	0	****	0
6日	0.0	88.7	****	2	****	8	****	0	****	0
7日	0.0	88.8	****	2	****	8	****	0	****	0
8日	0.0	88.8	****	3	****	8	****	0	****	0
9日	0.0	88.8	****	3	****	8	****	0	****	0
10日	0.0	88.8	****	3	****	8	****	0	****	0
11日	0.0	37.1	****	1	****	5	****	0	****	0
12日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
13日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
14日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
15日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
16日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
17日	38.3	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
18日	88.8	29.1	1	1	0	38	0	0	0	0
19日	88.8	88.8	0	1	2	8	0	0	0	0
20日	88.8	88.8	0	5	14	7	1	0	0	0
21日	88.8	88.7	0	5	16	8	2	0	0	0
22日	88.8	88.8	0	4	9	7	1	0	0	0
23日	88.8	88.8	0	4	1	8	0	0	0	0
24日	88.8	88.6	0	4	1	8	0	0	0	0
25日	88.8	88.7	0	5	0	7	0	0	0	0
26日	88.8	88.8	0	9	0	8	0	0	0	0
27日	88.8	88.8	0	5	3	8	0	0	0	0
28日	88.8	59.4	0	5	7	7	0	0	0	0
29日	88.1	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
30日	88.8	0.0	0	****	5	****	0	****	0	****
31日	88.8	0.0	0	****	3	****	0	****	0	****
平均(合計)	1,430.7	1,773.5	0	4	4	9	0	0	0	0
最大値	88.8	88.8	1	9	16	38	2	0	0	0
最小値	16.2	29.1	0	1	0	5	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中