

令和7(2025)年10月～12月 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却量及び排ガスばい煙濃度(日平均値)
●10月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
10月1日	0.0	87.7	****	3	****	8	****	0	****	0
2日	0.0	87.8	****	5	****	5	****	0	****	0
3日	0.0	87.7	****	6	****	8	****	0	****	0
4日	0.0	87.8	****	7	****	9	****	0	****	0
5日	0.0	87.7	****	6	****	9	****	0	****	0
6日	0.0	87.7	****	7	****	8	****	0	****	0
7日	0.0	87.7	****	6	****	8	****	0	****	0
8日	0.0	79.5	****	3	****	10	****	0	****	0
9日	0.0	9.3	****	1	****	18	****	0	****	0
10日	0.0	87.8	****	13	****	9	****	0	****	0
11日	0.0	87.7	****	9	****	9	****	0	****	0
12日	0.0	87.8	****	8	****	8	****	0	****	0
13日	0.0	87.7	****	10	****	9	****	0	****	0
14日	0.0	87.7	****	6	****	8	****	0	****	0
15日	0.0	87.7	****	6	****	8	****	0	****	0
16日	0.0	87.7	****	5	****	8	****	0	****	0
17日	0.0	71.1	****	6	****	10	****	0	****	0
18日	0.0	87.7	****	7	****	8	****	0	****	0
19日	0.0	87.7	****	6	****	8	****	0	****	0
20日	0.0	87.7	****	7	****	8	****	0	****	0
21日	0.0	87.7	****	7	****	8	****	0	****	0
22日	0.0	87.7	****	7	****	8	****	0	****	0
23日	0.0	87.7	****	5	****	8	****	0	****	0
24日	0.0	87.5	****	5	****	8	****	0	****	0
25日	0.0	87.7	****	5	****	9	****	0	****	0
26日	0.0	87.7	****	1	****	9	****	0	****	0
27日	0.0	87.7	****	1	****	9	****	0	****	0
28日	0.0	87.7	****	1	****	9	****	0	****	0
29日	0.0	87.7	****	4	****	8	****	0	****	0
30日	0.0	87.7	****	8	****	8	****	0	****	0
31日	0.0	87.7	****	12	****	9	****	0	****	0
平均(合計)	0.0	2,615.7	0	6	0	9	0	0	0	0
最大値	****	87.8	0	13	0	18	0	0	0	0
最小値	****	9.3	0	1	0	8	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●11月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
11月1日	0.0	87.7	****	9	****	9	****	0	****	0
2日	0.0	87.7	****	6	****	8	****	0	****	0
3日	0.0	87.8	****	6	****	8	****	0	****	0
4日	0.0	87.7	****	7	****	8	****	0	****	0
5日	0.0	87.7	****	7	****	8	****	0	****	0
6日	0.0	87.7	****	6	****	9	****	0	****	0
7日	0.0	87.8	****	10	****	9	****	0	****	0
8日	0.0	87.8	****	8	****	9	****	0	****	0
9日	0.0	87.7	****	5	****	8	****	0	****	0
10日	0.0	87.7	****	5	****	8	****	0	****	0
11日	37.2	87.8	2	6	10	8	0	0	0	0
12日	88.2	87.7	4	9	9	9	0	0	0	0
13日	88.2	87.8	3	6	7	8	0	0	0	0
14日	88.1	87.7	1	9	5	8	0	0	0	0
15日	88.0	87.7	1	10	1	8	0	0	0	0
16日	88.0	87.8	0	9	3	8	0	0	0	0
17日	85.3	81.9	1	6	3	10	0	0	0	0
18日	84.0	87.8	2	4	8	8	0	0	0	0
19日	85.2	42.4	3	2	15	6	1	0	0	0
20日	88.0	0.0	1	****	6	****	0	****	0	****
21日	88.1	0.0	2	****	5	****	0	****	0	****
22日	88.1	0.0	2	****	3	****	0	****	0	****
23日	88.1	0.0	1	****	0	****	0	****	0	****
24日	88.1	0.0	1	****	2	****	0	****	0	****
25日	88.1	0.0	1	****	1	****	0	****	0	****
26日	88.1	46.6	1	4	3	29	0	0	0	0
27日	88.1	87.7	3	12	4	8	0	0	0	0
28日	88.1	86.4	1	7	6	8	0	0	0	0
29日	88.1	80.3	0	4	11	10	0	0	0	0
30日	88.1	83.8	0	4	11	7	0	0	0	0
平均(合計)	1,701.2	2,000.7	2	7	6	9	0	0	0	0
最大値	88.2	87.8	4	12	15	29	1	0	0	0
最小値	37.2	42.4	0	2	0	6	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●12月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
12月1日	88.1	83.7	0	4	8	7	0	0	0	0
2日	88.1	83.8	0	4	3	7	0	0	0	0
3日	88.2	83.8	0	3	9	8	0	0	0	0
4日	36.9	83.8	0	3	17	8	2	0	0	0
5日	0.0	83.7	****	3	****	8	****	0	****	0
6日	0.0	83.8	****	3	****	7	****	0	****	0
7日	0.0	83.8	****	2	****	7	****	0	****	0
8日	0.0	83.8	****	2	****	8	****	0	****	0
9日	0.0	83.8	****	2	****	8	****	0	****	0
10日	0.0	83.8	****	3	****	7	****	0	****	0
11日	0.0	83.8	****	6	****	8	****	0	****	0
12日	34.9	83.8	3	6	7	7	0	0	0	0
13日	88.1	50.0	3	5	9	8	0	0	0	0
14日	88.1	0.0	3	****	7	****	0	****	0	****
15日	88.2	0.0	3	****	3	****	0	****	0	****
16日	88.2	0.0	3	****	6	****	0	****	0	****
17日	88.2	0.0	3	****	5	****	0	****	0	****
18日	88.2	0.0	3	****	5	****	0	****	0	****
19日	85.9	43.2	3	4	7	21	0	0	0	0
20日	80.1	83.8	3	9	3	7	0	0	0	0
21日	80.2	83.8	4	8	0	8	0	0	0	0
22日	83.5	82.7	3	7	1	7	0	0	0	0
23日	87.9	80.9	4	6	9	7	0	0	0	0
24日	85.9	79.8	3	6	9	7	0	0	0	0
25日	87.5	79.8	3	6	1	7	0	0	0	0
26日	37.0	80.1	2	7	1	8	0	0	0	0
27日	0.0	83.8	****	7	****	8	****	0	****	0
28日	0.0	83.8	****	6	****	7	****	0	****	0
29日	0.0	86.3	****	3	****	8	****	0	****	0
30日	0.0	87.8	****	1	****	8	****	0	****	0
31日	0.0	87.8	****	0	****	8	****	0	****	0
平均(合計)	1,405.1	2,099.0	2	4	6	8	0	0	0	0
最大値	88.2	87.8	4	9	17	21	2	0	0	0
最小値	34.9	43.2	0	0	0	7	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中