

令和8(2026)年4月～6月 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却量及び排ガスばい煙濃度(日平均値)

●4月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm) 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		窒素酸化物(ppm) 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		硫黄酸化物(ppm) 自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		ばいじん(mg/Nm ³) 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
4月1日	88.2	0.0	0	****	5	****	0	****	0	****
2日	88.8	0.0	0	****	10	****	0	****	0	****
3日	88.0	33.4	0	1	6	23	0	0	0	0
4日	36.6	88.8	0	6	4	8	0	0	0	0
5日	0.0	88.8	****	6	****	9	****	0	****	0
6日	0.0	88.8	****	8	****	9	****	0	****	0
7日	0.0	88.7	****	15	****	9	****	0	****	0
8日	0.0	88.8	****	15	****	8	****	0	****	0
9日	0.0	88.7	****	14	****	9	****	0	****	0
10日	0.0	88.6	****	15	****	9	****	0	****	0
11日	0.0	88.8	****	11	****	9	****	0	****	0
12日	0.0	88.8	****	9	****	8	****	0	****	0
13日	0.0	88.7	****	9	****	9	****	0	****	0
14日	41.1	88.7	0	8	2	8	0	0	0	0
15日	88.8	88.8	1	6	0	8	0	0	0	0
16日	88.8	88.6	0	7	4	8	0	0	0	0
17日	85.2	84.9	0	8	11	8	0	0	0	0
18日	80.5	79.2	0	3	11	8	0	0	0	0
19日	80.5	79.2	0	4	6	8	0	0	0	0
20日	80.6	79.2	0	13	5	9	0	0	0	0
21日	83.7	82.3	0	1	3	8	0	0	0	0
22日	18.6	88.7	0	0	12	8	1	0	0	0
23日	0.0	88.8	****	1	****	8	****	0	****	0
24日	0.0	88.6	****	4	****	8	****	0	****	0
25日	0.0	88.7	****	4	****	8	****	0	****	0
26日	0.0	88.7	****	5	****	8	****	0	****	0
27日	0.0	88.7	****	8	****	8	****	0	****	0
28日	0.0	88.7	****	4	****	8	****	0	****	0
29日	0.0	88.7	****	2	****	8	****	0	****	0
30日	0.0	88.8	****	2	****	8	****	0	****	0
平均(合計)	949.4	2,390.2	0	7	6	9	0	0	0	0
最大値	88.8	88.8	1	15	12	23	1	0	0	0
最小値	18.6	33.4	0	0	0	8	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●5月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm) 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		窒素酸化物(ppm) 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		硫黄酸化物(ppm) 自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		ばいじん(mg/Nm ³) 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
5月1日	0.0	88.7	****	5	****	9	****	0	****	0
2日	0.0	88.7	****	4	****	8	****	0	****	0
3日	0.0	88.7	****	3	****	8	****	0	****	0
4日	0.0	88.8	****	3	****	8	****	0	****	0
5日	0.0	88.8	****	4	****	8	****	0	****	0
6日	0.0	88.7	****	3	****	8	****	0	****	0
7日	0.0	88.7	****	3	****	9	****	0	****	0
8日	45.0	88.8	0	2	5	8	0	0	2	0
9日	88.8	88.7	0	3	4	8	0	0	0	0
10日	88.8	88.8	0	3	4	8	0	0	0	0
11日	35.6	88.5	1	3	8	9	0	0	0	0
12日	0.0	88.8	****	3	****	9	****	0	****	0
13日	0.0	88.8	****	2	****	8	****	0	****	0
14日	0.0	88.7	****	2	****	9	****	0	****	0
15日	0.0	88.8	****	3	****	9	****	0	****	0
16日	0.0	88.8	****	3	****	9	****	0	****	0
17日	0.0	88.7	****	3	****	8	****	0	****	0
18日	0.0	88.8	****	3	****	9	****	0	****	0
19日	0.0	88.8	****	3	****	9	****	0	****	0
20日	48.7	88.8	0	3	2	8	0	0	0	0
21日	88.8	88.7	0	3	2	8	0	0	0	0
22日	88.8	88.8	0	3	9	8	0	0	0	0
23日	88.8	88.6	1	3	12	8	0	0	0	0
24日	88.8	88.8	1	2	9	8	0	0	0	0
25日	88.8	88.8	1	3	5	9	0	0	0	0
26日	86.5	88.8	1	3	4	8	0	0	0	0
27日	83.3	56.3	1	2	3	8	0	0	0	0
28日	88.8	0.0	0	****	2	****	0	****	0	****
29日	88.8	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
30日	88.8	0.0	0	****	2	****	0	****	0	****
31日	88.8	0.0	0	****	2	****	0	****	0	****
平均(合計)	1,275.9	2,363.7	0	3	5	8	0	0	0	0
最大値	88.8	88.8	1	5	12	9	0	0	2	0
最小値	35.6	56.3	0	2	0	8	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●6月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm) 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		窒素酸化物(ppm) 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		硫黄酸化物(ppm) 自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		ばいじん(mg/Nm ³) 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
6月1日	87.4	0.0	0	****	3	****	0	****	0	****
2日	88.8	0.0	0	****	2	****	0	****	0	****
3日	88.4	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
4日	88.8	0.0	0	****	8	****	0	****	0	****
5日	88.3	0.0	0	****	9	****	0	****	0	****
6日	85.3	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
7日	88.8	0.0	0	****	10	****	0	****	0	****
8日	88.8	0.0	0	****	10	****	0	****	0	****
9日	88.8	38.6	0	3	10	27	0	0	0	0
10日	88.8	88.8	0	4	9	8	0	0	0	0
11日	85.8	85.7	0	3	9	8	0	0	0	0
12日	84.0	84.0	0	3	10	8	0	0	0	0
13日	84.0	84.0	0	3	6	9	0	0	0	0
14日	84.0	84.0	0	2	5	9	0	0	0	0
15日	84.0	84.0	0	3	9	9	0	0	0	0
16日	86.7	86.7	0	3	7	9	0	0	0	0
17日	66.6	86.7	0	3	6	9	0	0	0	0
18日	0.0	86.9	****	2	****	10	****	0	****	0
19日	0.0	85.8	****	3	****	11	****	0	****	0
20日	0.0	88.8	****	2	****	9	****	0	****	0
21日	0.0	88.8	****	2	****	9	****	0	****	0
22日	0.0	88.7	****	2	****	9	****	0	****	0
23日	0.0	88.6	****	2	****	9	****	0	****	0
24日	0.0	88.8	****	2	****	9	****	0	****	0
25日	0.0	88.8	****	2	****	9	****	0	****	0
26日	0.0	88.8	****	2	****	9	****	0	****	0
27日	0.0	88.5	****	3	****	9	****	0	****	0
28日	0.0	88.7	****	3	****	9	****	0	****	0
29日	0.0	88.7	****	3	****	9	****	0	****	0
30日	0.0	88.7	****	2	****	10	****	0	****	0
平均(合計)	1,457.3	1,871.1	0	3	8	10	0	0	0	0
最大値	88.8	88.8	0	4	11	27	0	0	0	0
最小値	66.6	38.6	0	2	2	8	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中