

令和8(2026)年度 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却・溶融量及び排ガスばい煙濃度(月平均値)

● 焼却炉関係

年 月	焼却量(t)			塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
				自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系	2系	合計	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
令和8年4月	949.4	2,390.2	3,339.6	0	7	6	9	0	0	0	0
5月	1,275.9	2,363.7	3,639.6	0	3	5	8	0	0	0	0
6月	1,457.3	1,871.1	3,328.4	0	3	8	10	0	0	0	0
7月											
8月											
9月											
10月											
11月											
12月											
令和9年1月											
2月											
3月											
平均(合計)	3,682.6	6,625.0	10,307.6	0	4	6	9	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

【自己規制値との比較】

・全て自己規制値を大きく下回っています。

● 溶融炉関係

年 月	溶融量(t)	スラグ量(t)	塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:150mg/Nm ³)	
令和8年4月	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7月			-	-	-	-	-	-	-	-
8月			-	-	-	-	-	-	-	-
9月			-	-	-	-	-	-	-	-
10月			-	-	-	-	-	-	-	-
11月			-	-	-	-	-	-	-	-
12月			-	-	-	-	-	-	-	-
令和9年1月			-	-	-	-	-	-	-	-
2月			-	-	-	-	-	-	-	-
3月			-	-	-	-	-	-	-	-
平均(合計)	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-