

令和8(2026)年5月～9月 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却量及び排ガスばい煙濃度(日平均値)

●7月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm) 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		窒素酸化物(ppm) 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		硫黄酸化物(ppm) 自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		ばいじん(mg/Nm ³) 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
7月1日	0.0	88.8	****	1	****	10	****	0	****	0
2日	0.0	88.7	****	2	****	10	****	0	****	0
3日	0.0	78.3	****	4	****	15	****	0	****	0
4日	0.0	88.8	****	3	****	10	****	0	****	0
5日	0.0	88.7	****	3	****	10	****	0	****	0
6日	0.0	88.6	****	2	****	9	****	0	****	0
7日	38.2	88.7	1	3	10	10	0	0	0	0
8日	88.8	88.6	2	2	5	9	0	0	0	0
9日	88.8	88.7	1	2	6	9	0	0	0	0
10日	88.8	88.6	0	2	8	9	0	0	0	0
11日	88.8	88.7	0	3	8	9	0	0	0	0
12日	88.8	88.8	0	3	10	10	0	0	0	0
13日	88.8	88.8	0	3	11	10	0	0	0	0
14日	88.8	56.8	0	2	8	10	0	0	0	0
15日	88.8	0.0	0	****	3	****	0	****	0	****
16日	88.8	0.0	1	****	4	****	0	****	0	****
17日	88.8	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
18日	88.8	0.0	0	****	16	****	0	****	0	****
19日	88.8	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
20日	88.8	0.0	1	****	6	****	0	****	0	****
21日	88.8	0.0	1	****	4	****	0	****	0	****
22日	72.2	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
23日	88.8	0.0	0	****	9	****	0	****	0	****
24日	88.8	0.0	0	****	13	****	0	****	0	****
25日	88.8	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
26日	88.8	0.0	0	****	14	****	0	****	0	****
27日	88.8	0.0	0	****	18	****	1	****	0	****
28日	88.8	0.0	0	****	21	****	1	****	0	****
29日	88.8	0.0	0	****	15	****	1	****	0	****
30日	88.8	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
31日	88.8	0.0	0	****	10	****	0	****	0	****
平均(合計)	2,152.8	1,199.6	0	3	10	10	0	0	0	0
最大値	88.8	88.8	2	4	21	15	1	0	0	0
最小値	38.2	56.8	0	1	3	9	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●8月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm) 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		窒素酸化物(ppm) 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		硫黄酸化物(ppm) 自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		ばいじん(mg/Nm ³) 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
8月1日	88.8	0.0	0	****	10	****	0	****	0	****
2日	88.8	0.0	0	****	10	****	0	****	0	****
3日	88.8	0.0	0	****	19	****	2	****	0	****
4日	88.8	37.3	0	6	18	30	2	0	0	0
5日	88.8	88.8	0	7	20	10	2	0	0	0
6日	88.8	88.8	0	4	12	9	1	0	0	0
7日	88.8	36.4	0	1	6	9	0	0	0	0
8日	88.8	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
9日	88.8	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
10日	88.8	0.0	0	****	12	****	1	****	0	****
11日	88.8	0.0	0	****	15	****	1	****	0	****
12日	88.8	0.0	0	****	17	****	2	****	0	****
13日	88.8	0.0	0	****	15	****	1	****	0	****
14日	88.8	0.0	1	****	15	****	1	****	0	****
15日	88.8	0.0	0	****	14	****	0	****	0	****
16日	88.8	0.0	0	****	14	****	1	****	0	****
17日	88.8	0.0	0	****	14	****	1	****	0	****
18日	88.8	0.0	1	****	12	****	1	****	0	****
19日	88.8	33.8	1	1	10	28	0	0	0	0
20日	88.8	88.7	1	5	10	10	0	0	0	0
21日	88.8	88.6	0	5	12	10	0	0	0	0
22日	88.8	88.8	0	5	13	9	0	0	0	0
23日	88.8	88.8	0	4	13	9	1	0	0	0
24日	88.8	88.5	1	4	11	9	0	0	0	0
25日	88.8	88.6	0	5	8	10	0	0	0	0
26日	88.8	83.1	0	3	7	12	0	0	0	0
27日	39.3	88.7	0	2	18	8	2	0	0	0
28日	0.0	88.6	****	1	****	9	****	0	****	0
29日	0.0	88.4	****	2	****	9	****	0	****	0
30日	0.0	88.5	****	3	****	9	****	0	****	0
31日	0.0	88.8	****	3	****	8	****	0	****	0
平均(合計)	2,348.1	1,343.2	0	4	13	12	1	0	0	0
最大値	88.8	88.8	1	7	20	30	2	0	0	0
最小値	39.3	33.8	0	1	6	8	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●9月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm) 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		窒素酸化物(ppm) 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		硫黄酸化物(ppm) 自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		ばいじん(mg/Nm ³) 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
9月1日	0.0	88.8	****	2	****	9	****	0	****	0
2日	0.0	88.4	****	2	****	10	****	0	****	0
3日	40.2	88.5	0	1	8	9	1	0	0	0
4日	88.8	87.1	1	2	18	10	2	0	0	0
5日	88.8	33.5	1	1	18	7	2	0	0	0
6日	88.8	0.0	1	****	20	****	3	****	0	****
7日	77.0	0.0	2	****	22	****	3	****	0	****
8日	81.0	0.0	4	****	16	****	1	****	0	****
9日	79.2	0.0	3	****	17	****	1	****	0	****
10日	85.3	0.0	2	****	18	****	2	****	0	****
11日	80.7	0.0	3	****	19	****	3	****	0	****
12日	88.8	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
13日	88.8	0.0	0	****	9	****	0	****	0	****
14日	87.2	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
15日	88.8	35.3	0	2	6	28	0	0	0	0
16日	85.8	88.8	0	7	11	10	0	0	0	0
17日	80.1	87.1	0	6	11	9	1	0	0	0
18日	80.3	81.6	0	3	8	9	0	0	0	0
19日	79.2	79.2	0	1	6	9	0	0	0	0
20日	79.2	79.2	0	2	7	9	0	0	0	0
21日	31.5	79.2	0	3	13	10	0	0	0	0
22日	0.0	79.2	****	1	****	10	****	0	****	0
23日	0.0	82.4	****	0	****	10	****	0	****	0
24日	47.8	88.8	0	2	4	9	1	0	0	0
25日	35.0	88.6	1	1	4	9	0	0	0	0
26日	0.0	88.8	****	2	****	9	****	0	****	0
27日	0.0	88.6	****	2	****	10	****	0	****	0
28日	0.0	88.5	****	3	****	11	****	0	****	0
29日	0.0	88.7	****	2	****	10	****	0	****	0
30日	0.0	88.7	****	2	****	9	****	0	****	0
平均(合計)	1,582.3	1,699.0	1	2	12	10	1	0	0	0
最大値	88.8	88.8	4	7	22	28	3	0	0	0
最小値	31.5	33.5	0	0	4	7	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中