

令和2(2020)年度 排ガスばい煙濃度

1系焼却炉(令和2年度)

物質名	測定日	単位	測定値	法規制値	自己規制値	規制値の達成状況
塩化水素	R2.6.26	mg/Nm ³	1.2	700 mg/Nm ³ 以下 (約430) ppm以下	50 ppm以下	○
		ppm	0.73			
	R2.8.20	mg/Nm ³	4.9			
		ppm	3.0			
	R2.10.2	mg/Nm ³	5.7			
		ppm	3.5			
	R3.2.19	mg/Nm ³	1.2未満			
		ppm	0.75未満			
窒素酸化物	R2.6.26	ppm	5.0	250以下	70以下	○
	R2.8.20		5.3			○
	R2.10.2		6.1			○
	R3.2.19		7.1			○
硫黄酸化物	R2.6.26	ppm	0.5未満	(約1600) ppm以下 K値8以下	30ppm以下	○
		K値(換算)	0.0028未満			
	R2.8.20	ppm	0.5未満			
		K値(換算)	0.0026未満			
	R2.10.2	ppm	0.55			
		K値(換算)	0.0029			
	R3.2.19	ppm	0.5未満			
		K値(換算)	0.0027未満			
ばいじん	R2.6.26	g/Nm ³	0.0015	0.08以下	0.02以下	○
	R2.8.20		0.0029			○
	R2.10.2		0.00066			○
	R3.2.19		0.00078			○
ダイオキシン類	R2.6.26	ng-TEQ/Nm ³	0.00000041	1以下	0.1以下	○
	R2.8.20		0.000094			○
	R2.10.2		0.00000029			○
	R3.2.19		0.0021			○
水銀	R2.6.26	μg/m ³	0.55	50以下	/	○
	R2.8.20		1.6			○
	R2.10.2		0.02未満			○
	R3.2.19		0.63			○

※ダイオキシン類の測定日欄の日付は、排ガス採取日です。

令和2(2020)年度 排ガスばい煙濃度

2系焼却炉(令和2年度)

物質名	測定日	単位	測定値	法規制値	自己規制値	規制値の達成状況
塩化水素	R2.6.25	mg/Nm ³	1.3	700 mg/Nm ³ 以下 (約430) ppm以下	50 ppm以下	○
		ppm	0.78			
	R2.8.21	mg/Nm ³	3.6			
		ppm	2.2			
	R2.10.3	mg/Nm ³	1.1未満			
		ppm	0.70未満			
	R3.1.25	mg/Nm ³	10			
		ppm	6.4			
窒素酸化物	R2.6.25	ppm	6.9	250以下	70以下	○
	R2.8.21		4.9			○
	R2.10.3		5.9			○
	R3.1.25		8.7			○
硫黄酸化物	R2.6.25	ppm	0.5未満	(約1600) ppm以下 K値8以下	30ppm以下	○
		K値(換算)	0.0028未満			
	R2.8.21	ppm	0.5未満			
		K値(換算)	0.0028未満			
	R2.10.3	ppm	0.5未満			
		K値(換算)	0.0027未満			
	R3.1.25	ppm	2.3			
		K値(換算)	0.012			
ばいじん	R2.6.25	g/Nm ³	0.0030	0.08以下	0.02以下	○
	R2.8.21		0.0033			○
	R2.10.3		0.00066			○
	R3.1.25		0.0036			○
ダイオキシン類	R2.6.25	ng-TEQ/Nm ³	0.00000051	1以下	0.1以下	○
	R2.8.21		0.0000012			○
	R2.10.3		0.000028			○
	R3.1.25		0.0000023			○
水銀	R2.6.25	μg/m ³	0.062	50以下	/	○
	R2.8.21		0.02未満			○
	R2.10.3		0.02未満			○
	R3.1.25		0.23			○

※ダイオキシン類の測定日欄の日付は、排ガス採取日です。