

排ガス分析結果(規制物質)

下水道資源化工場

1系焼却炉(令和6(2024)年度)

計量証明事業所: エヌエス環境㈱

物質名	測定日	単位	測定値	法規制値	自己規制値	規制値の達成状況
塩化水素	R6.5.27	mg/Nm ³	1.1	700 mg/Nm ³ 以下 〔約430〕 ppm以下	50 ppm以下	○
		ppm	0.7			
	R6.8.22	mg/Nm ³	2.1			○
		ppm	1.3			
	R6.11.14	mg/Nm ³	0.7			○
		ppm	0.4			
	R7.2.7	mg/Nm ³	0.8			○
		ppm	0.5			
窒素酸化物	R6.5.27	ppm	6.3	250以下	70以下	○
	R6.8.22		5.9			○
	R6.11.14		5.6			○
	R7.2.7		5.4			○
硫黄酸化物	R6.5.27	ppm	0.1未満	〔約1600〕 ppm以下 K値8以下	30ppm以下	○
		K値(換算)	0.00052未満			
	R6.8.22	ppm	0.2			○
		K値(換算)	0.0011			
	R6.11.14	ppm	0.1			○
		K値(換算)	0.00055			
	R7.2.7	ppm	0.2未満			○
		K値(換算)	0.0011未満			
ばいじん	R6.5.27	g/Nm ³	0.001未満	0.08以下	0.02以下	○
	R6.8.22		0.001未満			○
	R6.11.14		0.001未満			○
	R7.2.7		0.001未満			○
ダイオキシン類	R6.5.27	ng-TEQ/Nm ³	0	1以下	0.1以下	○
	R6.8.22		0.00024			○
	R6.11.14		0.000024			○
	R7.2.7		0.00000027			○
水銀	R6.5.27	μg/m ³	0.7	50以下	/	○
	R6.8.22		0.41			○
	R6.11.14		0.48			○
	R7.2.7		0.5			○

※ダイオキシン類の測定日欄の日付は、排ガス採取日です。

排ガス分析結果(規制物質)

下水道資源化工場

2系焼却炉(令和6(2024)年度)

計量証明事業所: エヌエス環境㈱

物質名	測定日	単位	測定値	法規制値	自己規制値	規制値の達成状況
塩化水素	R6.5.22	mg/Nm ³	0.7	700 mg/Nm ³ 以下 〔約430〕 ppm以下	50 ppm以下	○
		ppm	0.4			
	R6.8.23	mg/Nm ³	1.1			○
		ppm	0.7			
	R6.11.15	mg/Nm ³	0.5			○
		ppm	0.3			
	R7.1.8	mg/Nm ³	0.5			○
		ppm	0.3			
窒素酸化物	R6.5.22	ppm	6.3	250以下	70以下	○
	R6.8.23		9.3			○
	R6.11.15		6.7			○
	R7.1.8		7.3			○
硫黄酸化物	R6.5.22	ppm	0.2未満	〔約1600〕 ppm以下 K値8以下	30ppm以下	○
		K値(換算)	0.001未満			
	R6.8.23	ppm	0.2			○
		K値(換算)	0.0012			
	R6.11.15	ppm	0.1未満			○
		K値(換算)	0.00051未満			
	R7.1.8	ppm	0.2未満			○
		K値(換算)	0.001未満			
ばいじん	R6.5.22	g/Nm ³	0.002未満	0.08以下	0.02以下	○
	R6.8.23		0.002未満			○
	R6.11.15		0.001未満			○
	R7.1.8		0.001未満			○
ダイオキシン類	R6.5.22	ng-TEQ/Nm ³	0.000085	1以下	0.1以下	○
	R6.8.23		0.00540			○
	R6.11.15		0.00079			○
	R7.1.8		0.023			○
水銀	R6.5.22	μg/m ³	0.31	50以下	/	○
	R6.8.23		0.5			○
	R6.11.15		0.39			○
	R7.1.8		0.61			○

※ダイオキシン類の測定日欄の日付は、排ガス採取日です。