

令和3(2021)年1月～3月 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却量及び排ガスばい煙濃度(日平均値)

●1月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約160ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
			1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
1月1日	88.3	0.0	1	****	0	****	0	****	0	****
2日	36.3	0.0	1	0	21	0	1	0	0	0
3日	0.0	28.3	****	8	****	27	****	0	****	0
4日	0.0	87.8	****	8	****	7	****	0	****	0
5日	0.0	87.8	****	5	****	7	****	0	****	0
6日	0.0	87.8	****	6	****	7	****	0	****	0
7日	0.0	87.8	0	9	0	8	0	0	0	0
8日	0.0	87.8	****	6	****	8	****	0	****	0
9日	0.0	87.8	****	4	****	7	****	0	****	0
10日	0.0	87.8	****	4	****	7	****	0	****	0
11日	0.0	87.8	****	7	****	8	****	0	****	0
12日	0.0	87.8	****	6	****	8	****	0	****	0
13日	0.0	81.5	****	0	****	7	****	0	****	0
14日	0.0	74.8	****	1	****	7	****	0	****	0
15日	0.0	74.8	****	2	****	7	****	0	****	0
16日	0.0	74.8	****	3	****	7	****	0	****	0
17日	0.0	74.8	****	5	****	7	****	0	****	0
18日	0.0	74.8	****	5	****	7	****	0	****	0
19日	0.0	76.6	****	5	****	8	****	0	****	0
20日	0.0	71.7	****	0	****	7	****	0	****	0
21日	0.0	69.8	****	0	****	7	****	0	****	0
22日	0.0	69.9	****	1	****	7	****	0	****	0
23日	0.0	69.8	****	2	****	7	****	0	****	0
24日	0.0	76.3	****	4	****	7	****	0	****	0
25日	0.0	87.8	****	7	****	7	****	0	****	0
26日	0.0	87.8	****	6	****	7	****	0	****	0
27日	0.0	87.8	****	6	****	8	****	0	****	0
28日	0.0	87.8	****	9	****	8	****	0	****	0
29日	0.0	87.8	****	6	****	8	****	0	****	0
30日	0.0	52.5	****	4	****	12	****	0	****	0
31日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
平均(合計)	124.6	2,199.6	1	4	0	9	0	0	0	0
最大値	88.3	87.8	1	9	1	27	0	1	0	0
最小値	36.3	28.3	0	0	0	7	0	0	0	0

※平均欄で焼却量は合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●2月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約160ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
			1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
2月1日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
2日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
3日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
4日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
5日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
6日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
7日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
8日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
9日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
10日	0.0	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
11日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
12日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
13日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
14日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
15日	0.0	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
16日	46.3	0.0	4	****	3	****	0	****	0	****
17日	88.4	0.0	5	****	0	****	0	****	0	****
18日	88.4	0.0	3	****	0	****	0	****	0	****
19日	88.4	0.0	2	****	0	****	0	****	0	****
20日	88.4	0.0	2	****	0	****	0	****	0	****
21日	88.4	0.0	2	****	0	****	0	****	0	****
22日	88.4	0.0	3	****	0	****	0	****	0	****
23日	88.4	0.0	3	0	0	0	0	0	0	0
24日	88.4	0.0	2	****	0	****	0	****	0	****
25日	88.4	0.0	1	****	0	****	0	****	0	****
26日	88.4	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0
27日	88.4	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
28日	88.4	0.0	1	****	0	****	0	****	0	****
平均(合計)	1,107.1	0.0	2	0	0	0	0	0	0	0
最大値	88.4	0.0	5	0	3	0	0	0	0	0
最小値	46.3	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0

※平均欄で焼却量は合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●3月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約160ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
			1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
3月1日	88.4	0.0	1	****	0	****	0	****	0	****
2日	88.4	0.0	1	****	0	****	0	****	0	****
3日	88.4	0.0	1	****	0	****	0	****	0	****
4日	88.4	0.0	1	0	16	0	0	0	0	0
5日	86.4	45.8	2	11	1	27	0	0	0	0
6日	88.4	87.8	0	13	0	7	0	0	0	0
7日	88.4	87.8	0	9	0	7	0	0	0	0
8日	87.0	87.8	0	6	1	7	0	0	0	0
9日	88.4	87.8	0	0	0	6	0	0	0	0
10日	88.4	87.8	0	0	0	7	0	0	0	0
11日	88.5	87.8	0	1	0	7	0	0	0	0
12日	87.4	87.8	0	0	1	7	0	0	0	0
13日	88.4	87.8	0	2	0	7	0	0	0	0
14日	41.1	87.8	0	2	1	7	0	0	0	0
15日	0.0	87.8	****	1	****	7	****	0	****	0
16日	0.0	87.8	****	2	****	7	****	0	****	0
17日	0.0	83.8	****	0	****	7	****	0	****	0
18日	0.0	79.8	****	0	****	7	****	0	****	0
19日	0.0	79.8	****	0	****	7	****	0	****	0
20日	0.0	79.8	****	0	****	7	****	0	****	0
21日	0.0	79.8	****	1	****	7	****	0	****	0
22日	0.0	79.8	****	0	****	6	****	0	****	0
23日	0.0	79.8	****	0	****	6	****	0	****	0
24日	0.0	84.8	****	0	****	7	****	0	****	0
25日	0.0	36.9	0	0	0	4	0	0	0	0
26日	0.0	0.0	0	****	1	****	0	****	0	****
27日	47.1	0.0	0	****	2	****	0	****	0	****
28日	88.5	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
29日	88.5	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
30日	88.5	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
31日	88.5	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
平均(合計)	1,587.1	1,695.9	0	2	0	8	0	0	0	0
最大値	88.5	87.8	2	13	2	27	0	0	0	0
最小値	41.1	36.9	0	0	0	4	0	0	0	0

※平均欄で焼却量は合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中