

令和7(2025)年1月～3月 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却量及び排ガスばい煙濃度(日平均値)

●1月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
1月1日	0.0	83.8	****	5	****	8	****	0	****	0
2日	0.0	83.8	****	5	****	8	****	0	****	0
3日	0.0	83.8	****	5	****	7	****	0	****	0
4日	0.0	81.2	****	6	****	8	****	0	****	0
5日	0.0	79.8	****	7	****	8	****	0	****	0
6日	0.0	83.2	****	7	****	8	****	0	****	0
7日	0.0	87.8	****	6	****	8	****	0	****	0
8日	0.0	87.8	****	6	****	8	****	0	****	0
9日	0.0	87.8	****	4	****	8	****	0	****	0
10日	0.0	55.4	****	6	****	7	****	0	****	0
11日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
12日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
13日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
14日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
15日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
16日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
17日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
18日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
19日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
20日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
21日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
22日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
23日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
24日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
25日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
26日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
27日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
28日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
29日	0.0	0.0	****	****	****	****	****	****	****	****
30日	49.4	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
31日	88.2	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
平均(合計)	137.6	814.4	0	6	0	8	0	0	0	0
最大値	88.2	87.8	0	7	0	8	0	0	0	0
最小値	49.4	55.4	0	4	0	7	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●2月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
2月1日	88.2	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
2日	88.2	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
3日	88.2	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
4日	88.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
5日	88.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
6日	88.2	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
7日	88.2	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
8日	88.2	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
9日	88.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
10日	88.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
11日	88.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
12日	88.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
13日	85.9	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
14日	88.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
15日	88.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
16日	88.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
17日	87.9	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
18日	88.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
19日	88.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
20日	83.7	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
21日	80.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
22日	80.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
23日	80.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
24日	80.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
25日	80.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
26日	80.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
27日	80.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
28日	80.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
平均(合計)	2,400.4	****	0	****	0	****	0	****	0	****
最大値	88.3	****	0	****	0	****	0	****	0	****
最小値	80.3	****	0	****	0	****	0	****	0	****

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●3月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
3月1日	80.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
2日	80.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
3日	82.5	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
4日	86.3	0.0	0	****	0	****	0	****	0	****
5日	46.2	0.0	0	****	1	****	0	****	0	****
6日	62.7	0.0	0	****	2	****	0	****	0	****
7日	88.4	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
8日	88.4	0.0	0	****	9	****	0	****	0	****
9日	88.4	0.0	0	****	7	****	0	****	0	****
10日	88.4	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
11日	88.4	0.0	0	****	5	****	0	****	0	****
12日	88.4	18.6	0	3	2	39	0	0	0	0
13日	88.4	87.8	0	4	1	7	0	0	0	0
14日	88.4	77.1	0	4	3	11	0	0	0	0
15日	30.4	85.3	0	6	7	8	0	0	0	0
16日	0.0	87.8	****	8	****	7	****	0	****	0
17日	0.0	79.1	****	5	****	11	****	0	****	0
18日	0.0	87.8	****	4	****	6	****	0	****	0
19日	0.0	87.8	****	7	****	6	****	0	****	0
20日	0.0	87.8	****	6	****	6	****	0	****	0
21日	0.0	87.8	****	8	****	7	****	0	****	0
22日	0.0	87.8	****	7	****	6	****	0	****	0
23日	0.0	87.8	****	5	****	7	****	0	****	0
24日	0.0	87.8	****	5	****	7	****	0	****	0
25日	0.0	87.7	****	5	****	7	****	0	****	0
26日	0.0	87.8	****	5	****	7	****	0	****	0
27日	0.0	87.8	****	5	****	7	****	0	****	0
28日	0.0	87.8	****	5	****	8	****	0	****	0
29日	0.0	87.8	****	6	****	7	****	0	****	0
30日	0.0	87.7	****	5	****	7	****	0	****	0
31日	0.0	87.8	****	5	****	7	****	0	****	0
平均(合計)	1,175.9	1,664.7	0	5	3	9	0	0	0	0
最大値	88.4	87.8	0	8	9	39	0	0	0	0
最小値	30.4	18.6	0	3	0	6	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中