

令和6(2024)年度 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却・溶融量及び排ガスばい煙濃度(月平均値)

● 焼却炉関係

年 月	焼却量(t)			塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
				自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系	2系	合計	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
令和6年4月	1,760.2	1,908.2	3,668.4	0	3	0	9	0	0	0	0
5月	1,841.1	1,557.1	3,398.2	0	3	0	9	0	0	0	0
6月	1,732.2	2,135.3	3,867.5	0	5	0	9	0	0	0	0
7月	1,705.4	1,471.2	3,176.6	1	4	0	10	0	0	0	0
8月	2,218.9	1,368.1	3,587.0	0	3	0	10	0	0	0	0
9月	1,710.7	1,159.0	2,869.7	0	3	0	10	0	0	0	0
10月	59.2	2,716.4	2,775.6	0	4	0	8	0	0	0	0
11月	1,629.8	1,990.8	3,620.6	0	8	0	10	0	0	0	0
12月	1,095.8	2,700.4	3,796.2	0	6	0	8	0	0	0	0
令和7年1月	137.6	814.4	952.0	0	6	0	8	0	0	0	0
2月	2,400.4	0.0	2,400.4	0	0	0	0	0	0	0	0
3月	1,175.9	1,664.7	2,840.6	0	5	3	9	0	0	0	0
平均(合計)	17,467.2	19,485.6	36,952.8	0	4	0	8	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※2系焼却炉は2月稼働実績なし

【自己規制値との比較】

・全て自己規制値を大きく下回っています。

● 溶融炉関係

年 月	溶融量(t)	スラグ量(t)	塩化水素(ppm)	窒素酸化物(ppm)	硫黄酸化物(ppm)	ばいじん(mg/Nm ³)
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)	自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)	自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)	自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:150mg/Nm ³)
令和6年4月	0.00	0.00	-	-	-	-
5月	0.00	0.00	-	-	-	-
6月	0.00	0.00	-	溶融炉稼働なし		-
7月	0.00	0.00	-			-
8月	0.00	0.00	-			-
9月	0.00	0.00	-			-
10月	0.00	0.00	-			-
11月	0.00	0.00	-	-	-	-
12月	0.00	0.00	-	-	-	-
令和7年1月	0.00	0.00	-	-	-	-
2月	0.00	0.00	-	-	-	-
3月	0.00	0.00	-	-	-	-
平均(合計)	0.00	0.00	-	-	-	-