

回 答 書

入札件名：栃木県下水道資源化工場で使用する電力

栃木県下水道管理事務所

	質 問	回 答
1	<p>地域を管轄する旧一般電気事業者である東京電力エナジーパートナー株式会社（以下「東電EP様」）が、2026年4月1日に料金見直し実施を予定されています。</p> <p>つきましては、契約期間中の燃料費調整単価において2025年見直し前の単価（ベーシックプラン）、または2026年見直し後の単価（ベーシックプラン）のいずれを基準とするかご指定はありますでしょうか。</p>	<p>指定はありません。</p>
2	<p>契約書（案）をいただくことは可能でしょうか。</p> <p>いただけない場合、落札者の契約書を使用するというところでよろしいでしょうか。</p>	<p>別添のとおりです。</p>
3	<p>弊社供給条件ではお支払期日は「支払い義務発生日の翌日から起算して30日以内」と定めております。支払義務発生日とは、弊社が定例検針日を考慮してあらかじめ定めた日となります。ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容を記載いただけますでしょうか。</p>	<p>支払期限は原則として、「適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払う」こととしているので協議させていただきます。</p> <p>契約書への記載も協議させていただきます。</p>
4	<p>延滞利息について弊社の供給条件では、「その算定の対象となる料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合を乗じて算定してえた金額」と記載されております。ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容を記載いただけますでしょうか。</p>	<p>了承できません。</p> <p>遅延利息の額は、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件（昭和24年大蔵省告示第991号）」によります。</p> <p>現在の率は2.5%です。</p>
5	<p>消費税または、一般送配電事業者が託送料金の改定に伴う値上げ、値下げを行った際に、その改定分の契約単価変更を行いますでしょうか。</p>	<p>了承します。</p>
6	<p>仕様書および契約書に定めない事項については、弊社供給条件および料金表によるものとなります。ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容を記載いただけますでしょうか。</p> <p>仕様書につきましても、契約書に合綴する場合は同様に変更いただくことは可能でしょうか。</p>	<p>原則「この契約に定めない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、関東管内の小売電気事業者が定める標準供給条件（電気需給約款）等を基に協議して定めるもの」としていますので協議させていただきます。</p> <p>また、契約書および仕様書の記載についても協議させていただきます。</p>
7	<p>弊社は、燃料費調整および市場価格調整を行う料金プランを採用しています。</p> <p>ご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>了承します。</p>
8	<p>現在の計量日を教えていただけますでしょうか。</p>	<p>現在の計量日は毎月1日です。</p>
9	<p>弊社では納付書（請求書）払い、もしくは口座振替（口座引き落とし）となります。</p> <p>どちらに対応可能でしょうか。また、取引先銀行はどちらになりますでしょうか。</p>	<p>どちらも対応可能です。</p> <p>取引銀行は足利銀行です。</p>

	質 問	回 答
10	<p>今回の入札に関しまして、落札金額等の公表は公報等で実施される予定でしょうか。</p> <p>もし公表される場合には、弊社といたしましては「総額以外の詳細単価」につきましては公表をお控えいただきたく存じます。ご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>落札金額（総額）は栃木県公報に掲載されるほか、入札情報システム上で各入札金額（総額）も公開します。総額以外の単価については公表の予定はありません。</p>
11	<p>入札金額に関しましては税抜金額と記載がございますが、「契約電力及び予定使用電力量表〔高圧電力〕」の合計の年計（セルI24）に100/110を乗じた金額を入札金額とする認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p> <p>入札説明書 5 (5)も確認して下さい。</p>
12	<p>契約電力が500kW以上の施設について、今現在の契約電力と直近1年間の最大需要電力の実績値をご教示いただけますでしょうか。（例：契約電力：〇〇kW 最大需要電力実績：2024年1月〇〇kW）</p>	<p>契約電力：1,150kW</p> <p>直近12か月の最大需要電力：2025年8月 1,070kW</p>