

北 那 須 水 道 用 水 放 射 能 調 査 結 果

(単 位 : Bq / kg) (下 段 : 検 出 下 限 値)

試 料 番 号	採 取 日 時	原 水		水 道 用 水	
		放 射 性セシウム134	放 射 性セシウム137	放 射 性セシウム134	放 射 性セシウム137
No. 1	令和6年4月11日 16時10分			検出せず <0.78	検出せず <0.76
No. 2	令和6年7月11日 16時10分			検出せず <0.66	検出せず <0.66
No. 3					
No. 4					
No. 5					
No. 6					
No. 7					
No. 8					
No. 9					
No. 10					
No. 11					
No. 12					
No. 13					
No. 14					
No. 15					
No. 16					
No. 17					
No. 18					
No. 19					
No. 20					
No. 21					
No. 22					
No. 23					
No. 24					
No. 25					