

水道施設の浄水発生土に係る放射性物質の測定結果

北那須水道事務所(令和8(2026)年度)

天日乾燥床に移した日※	測定値(ベクレル/kg)	検体採取日
	放射性セシウム 134・137	
R7.11.13	30	R8.5.7
R7.9.25	70	R8.5.7

※天日乾燥床とは、浄水過程で発生した浄水発生土を乾燥させる施設です。