

## 水道施設の浄水発生土に係る放射性物質の測定結果

北那須水道事務所(平成28年度)

天日乾燥床に移した日※	測定値(ベクレル/kg)	検体採取日
	放射性セシウム 134・137	
H27.6.9	140	H28.5.26
H27.9.30	180	H28.6.24
H27.10.29	90	H28.6.24
H28.4.14	70	H28.8.19
H27.12.28	80	H28.8.19
H27.11.17	100	H28.8.19
H28.5.17	70	H28.8.19
H28.9.23	60	H28.12.2

※天日乾燥床とは、浄水過程で発生した浄水発生土を乾燥させる施設です。