北那須水道事務所 環境放射線量測定結果(平成30年4月1日~)

(単位:マイクロシーベルト/時)

							単位: マイクロ:	
測定日	曜日	測定開始時間	天候	①境界北東	②境界北西	③境界南西	④境界南東	平均
H30.4.5	木	15時	晴	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12
H30.5.8	火	14時	曇	0.10	0.11	0.10	0.13	0.11
H30.6.7	木	16時	曇	0.24	0.10	0.12	0.13	0.15
H30.7.4	水	13時	雨	0.13	0.11	0.10	0.13	0.12
H30.8.2	木	16時	晴	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11
H30.9.6	木	16時	曇	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10
H30.10.10	水	15時	曇	0.10	0.09	0.10	0.14	0.11
H30.10.31	水	16時	晴	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10
H30.12.10	月	13時	晴	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10
H31.1.4	金	14時	晴	0.07	0.08	0.10	0.10	0.09
H31.2.7	木	14時	晴	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
H31.3.8	金	9時	雪	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10
		•						

※1 使用測定器:日立アロカTCS-172B

※2 測 定 地 点:原則として地表上50cm

※3 平成26年5月1日より原則として月1回の測定となりました。