

水道施設の浄水発生土に係る放射性物質の測定結果

北那須水道事務所(令和5(2023)年度)

天日乾燥床に移した日※	測定値(ベクレル/kg)	検体採取日
	放射性セシウム 134・137	
R4.10.21	50	R5.6.2
R4.11.22	70	R5.6.2
R4.12.27	30	R5.6.2
R5.1.24	40	R5.6.2
R5.3.24	60	R5.7.28
R5.4.24	10	R5.7.28
R5.6.15	20	R5.10.16

※天日乾燥床とは、浄水過程で発生した浄水発生土を乾燥させる施設です。