水道施設の浄水発生土に係る放射性物質の測定結果

北那須水道事務所（令和7（2025）年度）

天日乾燥床に移した日※	測定値（ベクレル/kg）	検体採取日
	放射性セシウム 134・137	
R6.8.9	10	R7.5.13
R6.9.30	30	R7.5.13
R6.11.26	20	R7.5.20

※天日乾燥床とは、浄水過程で発生した浄水発生土を乾燥させる施設です。