北那須水道用水供給事業水質検査記録(令和8(2026)年3月)

採水年月日	令和8年3月2日	天候	前日：晴れ　当日：晴れ

1　水質基準項目

北那須：令和8（2026）年3月

	項目		採水地点	原水	浄水	戸田	高林	塩原	西那須野	大田原	水質基準	報告下限値
			採水時刻	09:00	09:05	10:00	09:40	10:30	11:00	11:30		
	気温		(℃)	18.4	18.4	10.2	11.5	8.1	13.7	12.8	－	－
	水温		(℃)	5.0	5.1	5.1	4.9	5.0	5.5	5.9	－	－
1	一般細菌		(集落/mL)	9	0	0	0	0	0	0	100 以下	0
2	大腸菌		(MPN/100mL)	2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物		(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 以下	0.0003
4	水銀及びその化合物		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 以下	0.00005
5	セレン及びその化合物		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下	0.001
6	鉛及びその化合物		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物		(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下	0.001
8	六価クロム化合物		(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 以下	0.002
9	亜硝酸態窒素		(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	10 以下	0.1
12	フッ素及びその化合物		(mg/L)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.8 以下	0.08
13	ホウ素及びその化合物		(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0 以下	0.1
14	四塩化炭素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.002 以下	0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.05 以下	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.04 以下	0.004
17	ジクロロメタン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.02 以下	0.002
18	テトラクロロエチレン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.0005
19	トリクロロエチレン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.001
20	ベンゼン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.001
21	塩素酸		(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6 以下	0.06
22	クロロ酢酸		(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 以下	0.002
23	クロロホルム		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.06 以下	0.001
24	ジクロロ酢酸		(mg/L)	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003	<0.003	0.004	0.03 以下	0.003
25	ジブロモクロロメタン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.1 以下	0.001
26	臭素酸		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下	0.001
27	総トリハロメタン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.1 以下	0.001
28	トリクロロ酢酸		(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003	0.03 以下	0.003
29	ブロモジクロロメタン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.03 以下	0.001
30	ブロモホルム		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.09 以下	0.001
31	ホルムアルデヒド		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.08 以下	0.008
32	亜鉛及びその化合物		(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 以下	0.01
33	アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2 以下	0.01
34	鉄及びその化合物		(mg/L)	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3 以下	0.01
35	銅及びその化合物		(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 以下	0.01
36	ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	7.1	7.2	7.4	7.3	8.0	8.1	8.2	200 以下	1.0
37	マンガン及びその化合物		(mg/L)	0.008	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 以下	0.001
38	塩化物イオン		(mg/L)	2.4	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	200 以下	1.0
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）		(mg/L)	37	36	37	37	38	38	39	300 以下	1
40	蒸発残留物		(mg/L)	89	93	90	90	91	90	90	500 以下	1
41	陰イオン界面活性剤		(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2 以下	0.02
42	ジェオスミン		(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下	0.000001
43	2－メチルイソボルネオール		(mg/L)	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001以下	0.000001
44	非イオン界面活性剤		(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02 以下	0.005
45	フェノール類		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.005 以下	0.0005
46	有機物（TOC）		(mg/L)	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3以下	0.3
47	pH値		－	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	5.8以上8.6以下	－
48	味		－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	－
49	臭気		－	微藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	－
50	色度		(度)	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5以下	0.5
51	濁度		(度)	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2以下	0.1
	判定			－	適	適	適	適	適	適	－	－