北那須水道用水供給事業水質検査記録(令和8(2026)年4月)

採水年月日	令和8年4月6日	天候	前日:曇り　当日:晴れ

1　水質基準項目

北那須:令和8(2026)年4月

	項目	採水地点 / 採水時刻		原水 09:00	浄水 09:10	戸田 10:25	高林 10:00	塩原 10:50	西那須野 11:25	大田原 12:00	水質基準	報告下限値
	気温		(℃)	22.0	22.0	17.7	18.7	12.4	19.8	20.0	―	―
	水温		(℃)	5.0	7.5	5.0	4.7	7.0	8.0	7.5	―	―
1	一般細菌		(集落/mL)	22	0	0	0	0	0	0	100 以下	0
2	大腸菌		(MPN/100mL)	0	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物		(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 以下	0.0003
4	水銀及びその化合物		(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 以下	0.00005
5	セレン及びその化合物		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下	0.001
6	鉛及びその化合物		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下	0.001
8	六価クロム化合物		(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 以下	0.002
9	亜硝酸態窒素		(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10 以下	0.1
12	フッ素及びその化合物		(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8 以下	0.08
13	ホウ素及びその化合物		(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0 以下	0.1
14	四塩化炭素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.002 以下	0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.05 以下	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.04 以下	0.004
17	ジクロロメタン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.02 以下	0.002
18	テトラクロロエチレン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.0005
19	トリクロロエチレン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.001
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		(mg/L)	<0.000005	<0.000005	－	－	－	－	－	0.000050以下	0.000005
21	ベンゼン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.001
22	塩素酸		(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6 以下	0.06
23	クロロ酢酸		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.02 以下	0.002
24	クロロホルム		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.06 以下	0.001
25	ジクロロ酢酸		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.03 以下	0.003
26	ジブロモクロロメタン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.1 以下	0.001
27	臭素酸		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.001
28	総トリハロメタン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.1 以下	0.001
29	トリクロロ酢酸		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.03 以下	0.003
30	ブロモジクロロメタン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.03 以下	0.001
31	ブロモホルム		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.09 以下	0.001
32	ホルムアルデヒド		(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08 以下	0.008
33	亜鉛及びその化合物		(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 以下	0.01
34	アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	0.08	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2 以下	0.01
35	鉄及びその化合物		(mg/L)	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3 以下	0.01
36	銅及びその化合物		(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 以下	0.01
37	ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	4.9	5.4	5.6	5.6	6.1	6.0	6.1	200 以下	1.0
38	マンガン及びその化合物		(mg/L)	0.014	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 以下	0.001
39	塩化物イオン		(mg/L)	2.1	3.6	3.8	3.7	4.0	4.0	4.0	200 以下	1.0
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		(mg/L)	31	32	32	32	33	32	32	300 以下	1
41	蒸発残留物		(mg/L)	74	74	71	72	74	71	74	500 以下	1
42	陰イオン界面活性剤		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.2 以下	0.02
43	ジェオスミン		(mg/L)	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001以下	0.000001
44	2－メチルイソボルネオール		(mg/L)	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.00001以下	0.000001
45	非イオン界面活性剤		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.02 以下	0.005
46	フェノール類		(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 以下	0.0005
47	有機物(TOC)		(mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	3以下	0.3
48	pH値		―	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	5.8以上8.6以下	―
49	味		―	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	―
50	臭気		―	微藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	―
51	色度		(度)	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5以下	0.5
52	濁度		(度)	0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2以下	0.1
	判定			－	適	適	適	適	適	適	―	―