令和7（2025）年度工業用水の水質データ（原水）

定期採水時データ

	項目 ＼ 採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	給水基準値等
1	水温 (℃)	7.5												7.5	30以下
2	濁度 (度)	2.5												2.5	15以下
3	pH	7.0												7.0	6.0以上8.6以下
4	アルカリ度 (mg/L)	27												27	75以下
5	硬度 (mg/L)	34												34	120以下
6	蒸発残留物 (mg/L)	79												79	250以下
7	塩化物イオン(Cl−) (mg/L)	6.6												6.6	80以下
8	鉄イオン (mg/L)	0.07												0.07	0.3以下
9	マンガン (mg/L)	0.011												0.011	0.2以下
10	ケイ素 (mg/L)	8.8												8.8	—
11	TOC (mg/L)	0.8												0.8	—
12	SS (mg/L)	2.9												2.9	—
13	電気伝導率 (mS/m)	10.6												10.6	—

令和7（2025）年度工業用水の水質データ（配水）

定期採水時データ

	項目 ＼ 採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	給水基準値等
1	水温 (℃)	9.0												9.0	30以下
2	濁度 (度)	0.7												0.7	15以下
3	pH	7.5												7.5	6.0以上8.6以下
4	アルカリ度 (mg/L)	26												26	75以下
5	硬度 (mg/L)	36												36	120以下
6	蒸発残留物 (mg/L)	85												85	250以下
7	塩化物イオン(Cl−) (mg/L)	7.6												7.6	80以下
8	鉄イオン (mg/L)	0.02												0.02	0.3以下
9	マンガン (mg/L)	0.005												0.005	0.2以下
10	ケイ素 (mg/L)	8.4												8.4	—
11	TOC (mg/L)	0.6												0.6	—
12	SS (mg/L)	0.8												0.8	—
13	電気伝導率 (mS/m)	11.8												11.8	—