令和3（2021）年度工業用水の水質データ（原水）

定期採水時データ

項目＼採水月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平　均	給水基準値等
1	水温	(℃)	10.5	14.4	17.0	18.5	22.2	19.5								30以下
2	濁度	(度)	1.7	2.0	2.6	4.6	3.8	3.3								15以下
3	pH		7.2	6.9	7.2	6.9	7.0	6.9								6.0以上 8.6以下
4	アルカリ度	(mg/L)	30	32	34	30	32	32								75以下
5	硬度	(mg/L)	39	38	43	37	37	36								120以下
6	蒸発残留物	(mg/L)	89	80	101	88	96	90								250以下
7	塩化物イオン(Cl^-)	(mg/L)	7.4	5.4	5.6	3.9	4.6	4.1								80以下
8	鉄イオン	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02								0.3以下
9	マンガン	(mg/L)	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004								0.2以下
10	ケイ素	(mg/L)	9.1	7.8	9.0	9.6	9.8	9.1								ー
11	TOC	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7								ー
12	SS	(mg/L)	2.0	3.4	5.2	7.4	7.1	4.5								ー
13	電気伝導率	(mS/m)	12.0	11.0	12.1	9.9	11.3	10.0								ー

令和3（2021）年度工業用水の水質データ（配水）

定期採水時データ

項目＼採水月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平　均	給水基準値等
1	水温	(℃)	13.5	17.0	19.2	19.5	24.2	21.2								30以下
2	濁度	(度)	1.2	0.9	1.2	1.8	1.4	1.7								15以下
3	pH		7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.0								6.0以上 8.6以下
4	アルカリ度	(mg/L)	28	30	32	30	32	32								75以下
5	硬度	(mg/L)	38	38	40	37	36	36								120以下
6	蒸発残留物	(mg/L)	82	78	92	84	92	88								250以下
7	塩化物イオン(Cl^-)	(mg/L)	7.4	6.3	6.2	4.6	5.2	4.8								80以下
8	鉄イオン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01								0.3以下
9	マンガン	(mg/L)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005								0.2以下
10	ケイ素	(mg/L)	8.5	7.5	8.4	9.2	9.4	9.4								ー
11	TOC	(mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6								ー
12	SS	(mg/L)	1.5	1.4	1.8	1.6	1.7	1.9								ー
13	電気伝導率	(mS/m)	11.5	11.3	11.7	11.0	11.4	11.0								ー